



ابعاد، قطر خارجی (OD) و ضخامت دیواره (WT)

ASTM A179: مرجع مهندسی تیوب مبدل حرارتی و کندانسور

پارامتر فنی	نحوه بیان	ملاحظه مهندسی
قطر خارجی	mm or in. ,OD	برای انطباق با تیوب‌شیت، بافل و عملیات نصب حیاتی است.
ضخامت دیواره	Minimum WT	باید با فشار، خوردگی، انتقال حرارت و روش اتصال هماهنگ شود.
طول	طول ثابت یا تصادفی	تولرانس، برش نهایی و طول قابل ماشین‌کاری مشخص شود.
راستی و بیضوی	طبق استاندارد و الزامات فنی	بر ورود به بافل و کیفیت نصب اثر مستقیم دارد.

صفحه پروژه: <https://niktrd.com/astm-a179>

منبع ASTM / مینا: ASTM A179/A179M-24 — ASTM International — ASTM A450/A450M-25a :ASTM A192/A192M-24 :ASTM A210/A210M-26 :ASTM A213/A213M-25 :ASTM A214 :ASTM